Prüfbericht

Untersuchung veranlasst durch: VGW PUDERBACH

Auftragsdatum: 15052025

lfd. Nr.: 1

EDV-Nr.: 343006178

Name des Bearbeiters: Dirk Kuhl

freigegeben für Kreisverwaltung am:

☑ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)**

☐ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☑ Gruppe A §28	☐ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☐ Überwachung nach §54	☑ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk: HB Dernbacher Kopf

EDV-Nr.: 3236808 53

Probenahmestelle: NP Dernbach, Süwag, Gartenstraße 4

EDV-Nr.: 072716695842

PLZ: 56307

Ort: Dernbach

Straße:

Anzahl versorgter Personen:

mittlere Abgabemenge m³/Jahr:

Bezugsjahr:

Art der Aufbereitung und Desinfektion ☑ keine Änderung

Untersuchungsstelle: Mittelrhein Labor

Nr.: 146

Probenummer: 2510121

PLZ: 56564

Ort: Neuwied

Straße: Sohler Weg 65

Probenahme		Beginn der Untersuchung		Ende der Untersuchung	
Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit
16052025	0000	16052025	0000	26052025	0832

Hinweis:
Untersuchungsstelle notifiziert

Prüfbericht

Probenahmestelle :
NP Dernbach, Süwag, Gartenstraße 4

EDV-Nr.: 0 7 2 7 1 6 6 9 5 8 4 2

Auftragsdatum / lfd. Nr.
1 5 0 5 2 0 2 5
1

Blatt: 2

Nr.	Parameter-Nr.		Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV						
1	17012	02	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17029	02	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV						
1	17030	01	Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17011	02	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
3	17031	01	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	3,0000	100,0000
4	17032	01	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	3,0000	100,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)						
4	11038	01	Eisen	mg/L	< 0,0200	0,2000
5	10023	02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000	0,5000
6	10130	04	Geruch	TON	1,0000	3,0000
7	10155	01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000	0,0000
8	10210	03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	319,0000	2790,0000
14	10100	08	Trübung	NTU	0,2000	1,0000
15	10160	05	pH-Wert	-	7,8500	9,5000
15a	10010	05	Wassertemperatur	°C	15,0000	

Bemerkungen:

Probenahme durch:
Kuhl, Dirk — Verbandsgemeindewerke Puderbach
Name, Vorname — Firma / Behörde

Analyse im Unterauftrag durch:

	Labor Nr.	Laborname

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:

04.06.2025, Christine Dick
Datum, Unterschrift — Stempel