

Prüfbericht

Untersuchung veranlasst durch:	Auftragsdatum: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>	1	5	0	5	2	0	2	5				
1	5	0	5	2	0	2	5						
<u>VGW PUDERBACH</u>	lfd. Nr.: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>1</td></tr></table>								1				
							1						
Name des Bearbeiters <u>Dirk Kuhl</u>	EDV-Nr.: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"><tr><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	3	4	3	0	0	6	1	7	8			
3	4	3	0	0	6	1	7	8					
freigegeben für Kreisverwaltung am: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 50px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				

☒ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)** ☐ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☒ Gruppe A §28	☐ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☐ Überwachung nach §54	☒ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk:	EDV-Nr.:	323009008
HB Keltenhügel, Lautzert		
Probenahmestelle:	EDV-Nr.:	072716696448
NP Steimel, Alter Wasserturm, Hauptstraße 1a		
PLZ:	Ort:	Straße:
57614	Steimel	
Anzahl versorgter Personen:	mittlere Abgabemenge m ³ /Jahr:	Bezugsjahr:

Art der Aufbereitung und Desinfektion ☒ keine Änderung
Belüftung: Druckbelüftung Filtrationsstufen: halbgebrannter Dolomit / keine 2.Filterstufe Desinfektion: UV-Bestrahlung

Untersuchungsstelle:		Nr.:	Probenummer:
Mittelrhein Labor		146	2510122
PLZ:	Ort:	Straße:	
56564	Neuwied	Sohler Weg 65	
Probenahme		Beginn der Untersuchung	
Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit
16052025	0000	16052025	0000
Ende der Untersuchung			
Datum	Uhrzeit		
26052025	0832		
Hinweis:			
Untersuchungsstelle notifiziert			

Prüfbericht

Probenahmestelle : NP Steimel, Alter Wasserturm, Hauptstraße 1a EDV-Nr.: 0 7 2 7 1 6 6 9 6 4 4 8	Auftragsdatum / lfd. Nr. 1 5 0 5 2 0 2 5 1	Blatt: 2
--	---	---

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV					
1	17012	02 Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17029	02 Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV					
1	17030	01 Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17011	02 Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
3	17031	01 Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	2,0000	100,0000
4	17032	01 Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)					
4	11038	01 Eisen	mg/L	< 0,0200	0,2000
5	10023	02 Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000	0,5000
6	10130	04 Geruch	TON	1,0000	3,0000
7	10155	01 Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000	0,0000
8	10210	03 elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	322,0000	2790,0000
14	10100	08 Trübung	NTU	0,1000	1,0000
15	10160	05 pH-Wert	-	7,7600	9,5000
15a	10010	05 Wassertemperatur	°C	11,0000	

Bemerkungen: _____

Probenahme durch: Kuhl, Dirk _____ Name, Vorname	Verbandsgemeindewerke Puderbach _____ Firma / Behörde
---	---

Analyse im Unterauftrag durch:	
Labor Nr.	Laborname
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:	
04.06.2025, Christine Dick _____ Datum, Unterschrift	_____ Stempel