Prüfbericht

Untersuchung veranlasst durch:

Auftragsdatum: 21052026

lfd. Nr.: 1

VGW PUDERBACH

EDV-Nr.: 34300617 8

Name des Bearbeiters: Dirk Kuhl

freigegeben für Kreisverwaltung am:

☑ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)** ☐ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☑ Gruppe A §28	☐ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☐ Überwachung nach §54	☑ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk: EDV-Nr.: 323664986

Einspeisung von WKA (AK) im Schacht (HB) Stürzelbach

Probenahmestelle: EDV-Nr.: 072716695082

NP Breibach, Karosseriebau, Auf der Rotbitz 21

PLZ: 57614 Ort: Breibach Straße:

Anzahl versorgter Personen: mittlere Abgabemenge m³/Jahr: Bezugsjahr:

Art der Aufbereitung und Desinfektion ☑ keine Änderung

Untersuchungsstelle: Mittelrhein Labor Nr.: 146 Probenummer: 2610727

PLZ: 56564 Ort: Neuwied Straße: Sohler Weg 65

Probenahme Datum	Uhrzeit	Beginn der Untersuchung Datum	Uhrzeit	Ende der Untersuchung Datum	Uhrzeit
21052026	0000	21052026	0000	28052026	0817

Hinweis:

Untersuchungsstelle notifiziert

Prüfbericht

Probenahmestelle :
NP Breibach, Karosseriebau, Auf der Rotbitz 21

EDV-Nr.: 0 7 2 7 1 6 6 9 5 0 8 2

Auftragsdatum / lfd. Nr.
2 1 0 5 2 0 2 6
1

Blatt: 2

Nr.	Parameter-Nr.		Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV						
1	17012	02	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17029	02	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV						
1	17030	01	Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17011	02	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
3	17031	01	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
4	17032	01	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)						
4	11038	01	Eisen	mg/L	< 0,0200	0,2000
5	10023	02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000	0,5000
6	10130	04	Geruch	TON	1,0000	3,0000
7	10155	01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000	0,0000
8	10210	03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	222,0000	2790,0000
14	10100	08	Trübung	NTU	0,3000	1,0000
15	10160	05	pH-Wert	-	8,1800	9,5000
15a	10010	05	Wassertemperatur	°C	13,0000	

Bemerkungen:

Probenahme durch:
Ehlgen, Dennis — Name, Vorname
VGW Puderbach — Firma / Behörde

Analyse im Unterauftrag durch:

	Labor Nr.	Laborname

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:

29.05.2026, Christine Dick
Datum, Unterschrift

Stempel